



**Одинцовский городской округ  
Московской области**

Утверждена  
Распоряжением Министерства энергетики  
Московской области  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Схема теплоснабжения  
Одинцовского городского округа Московской области  
на период с 2025 до 2045 года  
(актуализация на 2027 год)**

**Том 6.  
Обосновывающие материалы. Книга 19**

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

**Заместитель Главы  
Одинцовского городского округа**




подпись, печать

**М.В. Коротаев**

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений»  
Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521  
Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

**Генеральный директор  
ООО «Центр теплоэнергосбережений»**



подпись, печать

**А.Х. Регинский**

г. Москва,  
2026 г.

## Содержание

19.1	Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения городского (муниципального) округа ..3
19.2	Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха .....3
19.3	Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского (муниципального) округа.....4
19.4	Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.....4
19.5	Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения .....13
19.6	Информацию о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения .....14

## 19.1 Описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения городского (муниципального) округа

Одинцовский район, несмотря на немалое количество промышленных предприятий, – один из наиболее чистых в Московской области. При этом в самом городе располагается целых три промышленных зоны, а проходящие через город шоссе обеспечивают основную массу выхлопных газов в атмосферу.

По сравнению с другими районами Подмосковья, Одинцовский относится к районам, где преобладает сельскохозяйственная и лесохозяйственная деятельность и средне развита промышленность. В связи с этим, а также, учитывая наличие лесопарковой зоны, выполняющей защитные функции, район относится к экологически благополучным районам Московской области. Лесные массивы, выполняющие водоохранные, санитарно-гигиенические и оздоровительные функции, отнесены к I-ой группе.

Уровень загрязнения воздушной среды основными вредными веществами (диоксид азота и серы, взвешенные вещества, оксид углерода) по Одинцовскому району в среднем находится в пределах норм ПДК. Наибольшее загрязнение воздушной среды локализовано вокруг промышленных объектов района (город Одинцово, поселок Немчиновка, поселок Кубинка и другие). Здесь отмечается повышенное содержание (до 2 ПДК) диоксида азота.

В рамках экологического мониторинга в Одинцовском городском округе контролируются различные загрязняющие вещества в атмосферном воздухе. Основные из них: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак. Также в рамках мониторинга могут отслеживаться и другие параметры, например, содержание твердых частиц (PM<sub>2,5</sub> и PM<sub>10</sub>), озона и других загрязняющих веществ. По данным специалистов, концентрация контролируемых веществ не превышает 0,2 ПДК<sub>м.р.</sub> - это значительно ниже предельно допустимого уровня для разовых измерений.

Фоновый уровень загрязнения атмосферы в районе благоприятный.

Сводные расчеты для Одинцовского г.о. не проводятся. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в пределах нормы.

## 19.2 Прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ от объектов теплоснабжения представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Прогнозные значения максимально разовых концентраций вредных веществ

Код вещества	Наименование вещества	Максимально разовые концентрация без учета фонового загрязнения, доли ПДК	Максимально разовые концентрация с учетом фонового загрязнения, доли ПДК
301	Азота диоксид	0,31	0,47
304	Азота оксид	0,07	0,14
328	Углерод	0,42	0,42*
330	Сера диоксид	0,054	0,075
337	Углерод оксид	0,022	0,47
703	Бенз/а/пирен	-	-
2908	Пыль неорганическая	0,036	0,036*

\* значение фоновых концентрация отсутствуют

Как видно из таблицы, при наихудших метеоусловиях для рассеивания вредных примесей не будет превышений ПДК ни для одного из веществ (без учета или с учетом фонового загрязнения).

### **19.3 Прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории городского (муниципального) округа**

В Раздела 16 «Обеспечение экологической безопасности теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения» представлены текущие и перспективные объемы (массы) выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по каждому объекту теплоснабжения.

Согласно расчетам рассеивания вклад выбросов от объектов теплоснабжения в фоновые концентрации загрязняющих веществ будут:

- Азота диоксид – 0,31ПДК
- Азота оксид – 0,07ПДК
- Углерод – 0,42ПДК
- Сера диоксид – 0,054ПДК
- Углерод оксид - 0,022ПДК
- Бенз/а/пирен – 0,0036ПДК
- Пыль неорганическая – 0,036ПДК

### **19.4 Прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии от всех источников теплоснабжения, г/кВт								
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
ГТУ-ТЭЦ используется для выработки тепловой энергии. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии не рассчитываются										

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии от всех источников теплоснабжения, г/кВт								
		2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
ГТУ-ТЭЦ используется для выработки тепловой энергии. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии не рассчитываются										

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Удельный выброс загрязняющего вещества на выработку электроэнергии от всех источников теплоснабжения, г/кВт								
		2044	2045							
ГТУ-ТЭЦ используется для выработки тепловой энергии. Значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку электроэнергии не рассчитываются										

Прогнозные значения удельных выбросов загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии приведены в таблице 3.





Источник выделения загрязняющих веществ	Загрязняющее вещество		Удельный выброс загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)																				
	код	наименование	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
«Гармония»	0304	Азот (II) оксид	0,048	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,052	
	0330	Сера диоксид	12,000	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,462	12,960
	0337	Углерод оксид	57,983	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	60,213	62,622
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №3 «Пограинститут»	0301	Азота диоксид	0,103	0,104	0,104	0,103	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,104	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,104	
	0304	Азот (II) оксид	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
	0337	Углерод оксид	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,436	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Котельная №4 «НИИР»	0301	Азота диоксид	0,774	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,779	0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	0,787	
	0304	Азот (II) оксид	0,126	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,127	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	
	0337	Углерод оксид	2,503	2,516	2,516	2,516	2,516	2,516	2,516	2,516	2,516	2,529	2,529	2,529	2,529	2,529	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	2,543	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Котельная №6 (школа)	0301	Азота диоксид	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,529	0,537	0,537	0,537	0,537	0,537	0,537	
	0304	Азот (II) оксид	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	0,087	
	0337	Углерод оксид	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	1,856	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Котельная №7	0301	Азота диоксид	0,338	0,338	0,338	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	0,246	
	0304	Азот (II) оксид	0,055	0,055	0,055	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	12,723	12,723	12,723	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	9,253	
	0337	Углерод оксид	6,695	6,695	6,695	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	4,869	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	
Котельная №8А	0304	Азот (II) оксид	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	0,136	
	0337	Углерод оксид	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	2,494	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,812	0,813	0,813	0,814	0,812	0,812	0,812	0,812	0,812	0,813	0,813	0,813	0,813	0,813	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	0,814	
Котельная №9	0304	Азот (II) оксид	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	
	0337	Углерод оксид	1,246	1,247	1,246	1,247	1,246	1,246	1,246	1,246	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,247	1,248	1,248	1,248	1,248	1,248	1,245	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,283	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	
Котельная №11	0304	Азот (II) оксид	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	
	0337	Углерод оксид	0,932	0,934	0,934	0,936	0,936	0,936	0,936	0,936	0,936	0,925	0,925	0,925	0,925	0,925	0,932	0,932	0,932	0,932	0,932	0,936	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,355	0,355	0,355	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	0,242	
Котельная №13	0304	Азот (II) оксид	0,058	0,058	0,058	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	0,039	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	5,875	5,875	5,875	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	3,916	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	
	0337	Углерод оксид	6,447	6,447	6,447	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,298	4,395	4,395	4,395	4,395	4,395	4,395	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	0,545	
	0304	Азот (II) оксид	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	
Котельная №14	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0330	Сера диоксид	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036	5,036		
	0337	Углерод оксид	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527	5,527		
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния, в %: - 70-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0301	Азота диоксид	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
Котельная №2 ГПИ ФСБ ("Пограинститут")	0304	Азот (II) оксид	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012		
	0330	Сера диоксид	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
	0337	Углерод оксид	0,310	0,310	0,310	0,310	0,311	0,311	0,311	0,311	0,311	0,312	0,312										

Источник выделения загрязняющих веществ	Загрязняющее вещество		Удельный выброс загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)																					
	код	наименование	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Котельная «Петровское шоссе, д.45»	0301	Азота диоксид	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766		
	0304	Азот (II) оксид	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
	0337	Углерод оксид	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073	1,073
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Саввинская Слобода»	0301	Азота диоксид	0,552	0,554	0,548	0,550	0,551	0,551	0,551	0,551	0,551	0,543	0,543	0,543	0,543	0,543	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,544	0,543	
	0304	Азот (II) оксид	0,090	0,090	0,089	0,089	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088	0,088
	0330	Сера диоксид	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	0337	Углерод оксид	1,364	1,368	1,353	1,357	1,362	1,362	1,362	1,362	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,342	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,343	1,341
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Лесные Поляны»	0301	Азота диоксид	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,217	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	5,279	
	0304	Азот (II) оксид	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,848	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0337	Углерод оксид	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,490	7,579	7,579	7,579	7,579	7,579	7,579	7,579	7,579
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Каринское»	0301	Азота диоксид	0,109	0,110	0,110	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,110	0,110	0,110	0,110	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109	
	0304	Азот (II) оксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
	0330	Сера диоксид	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002
	0337	Углерод оксид	0,420	0,421	0,422	0,419	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,421	0,421	0,421	0,421	0,421	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418	0,418
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Улитино»	0301	Азота диоксид	0,011	0,011	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	
	0304	Азот (II) оксид	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	0337	Углерод оксид	0,015	0,015	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Андреевское»	0301	Азота диоксид	0,400	0,400	0,402	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,405	0,414	0,414	0,414	0,414	0,414	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,387	
	0304	Азот (II) оксид	0,065	0,065	0,065	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,061	0,063	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	
	0337	Углерод оксид	0,557	0,557	0,561	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,565	0,578	0,578	0,578	0,578	0,578	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	0,539	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №27 «Фуньково»	0301	Азота диоксид	0,711	0,712	0,714	0,715	0,716	0,716	0,716	0,716	0,716	0,722	0,722	0,722	0,722	0,722	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,713	0,718	
	0304	Азот (II) оксид	0,115	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,117	0,117	0,117	0,117	0,117	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,116	0,117	
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0330	Сера диоксид	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	
	0337	Углерод оксид	1,056	1,058	1,060	1,062	1,063	1,063	1,063	1,063	1,063	1,074	1,074	1,074	1,074	1,074	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,067	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №1 «Жаворонки»	0301	Азота диоксид	0,481	0,482	0,482	0,481	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,482	0,483	
	0304	Азот (II) оксид	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	0,078	
	0337	Углерод оксид	1,142	1,144	1,146	1,142	1,144	1,144	1,144	1,144	1,144	1,141	1,141	1,141	1,141	1,141	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145	1,147	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Котельная №2 (школа) «Жаворонки»	0301	Азота диоксид	0,325	0,327	0,327	0,329	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,340	0,345	
	0304	Азот (II) оксид	0,053	0,053	0,053	0,053	0,054	0,054	0,054	0,054	0,054	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,056	
	0337	Углерод оксид	1,142	1,148	1,148	1,154	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,179	1,179	1,179	1,179	1,179	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,212	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-																	

Источник выделения загрязняющих веществ	Загрязняющее вещество		Удельный выброс загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)																				
	код	наименование	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Котельная №6 «Крюково»	0301	Азота диоксид	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
	0304	Азот (II) оксид	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
	0337	Углерод оксид	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,426	0,428
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №8 «Крюково»	0301	Азота диоксид	0,232	0,232	0,234	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,201	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,205
	0304	Азот (II) оксид	0,038	0,038	0,038	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033
	0337	Углерод оксид	0,713	0,713	0,721	0,618	0,618	0,618	0,618	0,618	0,618	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,624	0,631
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Ликино» «Пром. парк Одинцово-1»	0301	Азота диоксид	1,741	1,743	1,738	1,740	1,742	1,742	1,742	1,742	1,742	1,737	1,737	1,737	1,737	1,737	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,746	1,739
	0304	Азот (II) оксид	0,283	0,283	0,282	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,283	0,282	0,282	0,282	0,282	0,282	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,283
	0330	Сера диоксид	0,146	0,146	0,145	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,145	0,145	0,145	0,145	0,145	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146	0,146
	0337	Углерод оксид	2,381	2,384	2,376	2,379	2,382	2,382	2,382	2,382	2,382	2,375	2,375	2,375	2,375	2,375	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,388	2,378
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Юдино д/с»	0301	Азота диоксид	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,429	0,431
	0304	Азот (II) оксид	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
	0337	Углерод оксид	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,462	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470	1,477
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Зайцево» (дет./сад)	0301	Азота диоксид	0,323	0,323	0,323	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,325	0,326
	0304	Азот (II) оксид	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053
	0330	Сера диоксид	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
	0337	Углерод оксид	1,242	1,242	1,242	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,244	1,249	1,249	1,249	1,249	1,249	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,251	1,253
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Летний Отдых»	0301	Азота диоксид	0,086	0,086	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086
	0304	Азот (II) оксид	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
	0330	Сера диоксид	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
	0337	Углерод оксид	0,329	0,329	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,331	0,330
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Кобяково»	0301	Азота диоксид	0,216	0,209	0,210	0,151	0,152	0,152	0,152	0,152	0,152	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,153
	0304	Азот (II) оксид	0,035	0,034	0,034	0,024	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	0,025
	0328	Углерод	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0330	Сера диоксид	2,643	2,560	2,568	1,841	1,853	1,853	1,853	1,853	1,853	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,865
	0337	Углерод оксид	11,977	11,601	11,639	8,341	8,396	8,396	8,396	8,396	8,396	8,567	8,567	8,567	8,567	8,567	8,307	8,307	8,307	8,307	8,307	8,307	8,452
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Центральная»	0301	Азота диоксид	1,295	1,296	1,297	1,293	1,294	1,294	1,294	1,294	1,294	1,293	1,293	1,293	1,293	1,293	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,295	1,298
	0304	Азот (II) оксид	0,210	0,211	0,211	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,211
	0337	Углерод оксид	2,298	2,300	2,302	2,295	2,297	2,297	2,297	2,297	2,297	2,295	2,295	2,295	2,295	2,295	2,299	2,299	2,299	2,299	2,299	2,299	2,305
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №1, Кубинка	0301	Азота диоксид	0,069	0,069	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,068
	0304	Азот (II) оксид	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,011
	0337	Углерод оксид	0,277	0,277	0,278	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,289	0,273
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №2, Кубинка, Колхозный пр-д	0301	Азота диоксид	0,490	0,492	0,490	0,491	0,492	0,492	0,492	0,492	0,492	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,491
	0304	Азот (II) оксид	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080
	0337	Углерод оксид	1,262	1,266	1,261	1,263	1,265	1,265	1,265	1,265	1,265	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,262	1,263
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная «Дубки»	0301	Азота диоксид	0,766	0,767	0,749	0,751	0,753	0,753	0,753	0,753	0,753	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,756
	0304	Азот (II) оксид	0,124	0,125	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,124	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,122	0,123
	0337	Углерод оксид	2,159	2,163	2,111	2,118	2,121	2,121	2,121	2,121	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,143	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	2,131
	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Котельная №1 «Еремино»	0301	Азота диоксид	0,116	0,116																			







Источник выделения загрязняющих веществ	Загрязняющее вещество		Удельный выброс загрязняющих веществ от объектов теплоснабжения на выработку тепловой энергии (кг/Гкал)																				
	код	наименование	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
с. Успенское	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0301	Азота диоксид	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
	0304	Азот (II) оксид	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
	0330	Сера диоксид	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043
	0337	Углерод оксид	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
п. Часцы, стр.3	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0301	Азота диоксид	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231	0,231
	0304	Азот (II) оксид	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	0337	Углерод оксид	0,941	0,940	0,940	0,940	0,939	0,939	0,939	0,939	0,939	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,941
г. Звенигород, проезд Строителей, д. 8А	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0301	Азота диоксид	1,244	1,243	1,246	1,246	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	1,243
	0304	Азот (II) оксид	0,202	0,202	0,202	0,203	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202
	0337	Углерод оксид	7,162	7,151	7,170	7,173	7,164	7,164	7,164	7,164	7,164	7,172	7,172	7,172	7,172	7,172	7,172	7,166	7,166	7,166	7,166	7,166	7,153
д. Волково, пансионат Солнечная Поляна, 1	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0301	Азота диоксид	0,187	0,187	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,188	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,187	0,188
	0304	Азот (II) оксид	0,030	0,030	0,030	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,031
	0337	Углерод оксид	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
д. Малые Вяземы, д.53, стр.1	0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0301	Азота диоксид	0,590	0,591	0,592	0,590	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	0,592	0,592	0,592	0,592	0,592	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	0,591	0,592
	0304	Азот (II) оксид	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096
	0330	Сера диоксид	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0337	Углерод оксид	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0703	Бенз/а/пирен	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 19.5 Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

На территории Одинцовского г.о. 9 котельных работают на угле и 2 котельные работают на паллетах. В таблице 4 представлены прогнозы образование и размещение отходов сжигания топлива.

Таблица 4 - Прогнозы образование и размещение отходов сжигания топлива

№ п/п	Наименование источника образования отхода	Прогнозы образование и размещение отходов сжигания топлива (т/год)											
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	
1	Котельная №7	0,040	0,040	0,040	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029			
2	Котельная №13	0,032	0,032	0,032	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022			
3	Котельная №14	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018			
4	Котельная «Кобяково»	0,104	0,101	0,101	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072	0,072
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,072	0,072	0,072	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068			
5	Котельная «ПМС-4»	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,198	0,198
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,194			
6	Котельная № 15 «Голицино»	0,022	0,022	0,022	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014			
7	Котельная «Ястребки»	0,018	0,018	0,018	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014			
8	Котельная «Акулово»	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018			
9	Котельная «ст. Кубинка-2»	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022			
10	Котельная школа «Гармония»*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			
11	Котельная «Покровское»*	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
		2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-			

\*Норматив образования золы от сжигания паллетов (древесного топлива) не определен.

**19.6 Информацию о суммарном объеме потребляемого топлива в поселении в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения**

В таблице 5 представлен объем потребляемого топлива в натуральном выражении на каждый год действия схемы теплоснабжения по каждому объекту теплоснабжения.

В таблице 6 представлен объем потребляемого топлива в условном выражении на каждый год действия схемы теплоснабжения по каждому объекту теплоснабжения.



	теплосеть"		стр.1																						
18	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная Усово- Тупик	пос. Усово-Тупик, 11А	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	
19	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Большие Вяземы»	р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17	5,65	5,64	5,63	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53	5,49	
20	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 «Большие Вяземы»	р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17	3,41	3,98	3,97	3,97	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,90	
21	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3, Институт	р.п. Большие Вяземы, ул. Институт	2,41	2,41	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,36	
22	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4, "Школьная"	р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный пос.	4,46	4,45	4,45	4,45	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,34	
23	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Петровское»	д. Большие Вяземы, Петровское ш. 5А	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	
24	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ГолАЗ»	д. Малые Вяземы, Петровское ш. д.1	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,82	
25	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Горловка»	д. Горловка	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
26	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Голицынские ОС»	г. Голицыно, пр. Мира, 140	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	
27	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Бутынь»	п. Бутынь, в/г № 34	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
28	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная школа «Гармония»	г. Голицыно, пр. Мира, д.101	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	
29	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3 «Погранинститут»	г. Голицыно, Можайское ш., 75	9,52	13,95	13,94	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,93	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,84	
30	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4 «НИИР»	г. Голицыно, Полигон НИИР	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	
31	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №6 (школа)	г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
32	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №7	г. Голицыно, Коммунистический пр- т, д.22	0,11	0,11	0,11	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	
33	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8А	г. Голицыно, Петровское ш., д.1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
34	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №9	г. Голицыно, пр. Керамиков	4,42	4,42	4,41	4,41	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,33	
35	1. АО "Одинцовская	Котельная №11	г. Одинцово, Минское ш. 45 км, ДРСУ 19	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	

	теплосеть"																						
36	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №13	г. Голицыно, Банный пер., д.2	0,09	0,09	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
37	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №14	г. Голицыно, 1-й Рабочий пер.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
38	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 ГПИ ФСБ ("Погранинститут")	г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
39	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Петровское шоссе, д.45»	г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, д.45	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
40	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Саввинская Слобода»	с. Саввинская Слобода, ул. Макарова	0,62	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57
41	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Лесные Поляны»	д. Иваньево, ул. Заречная	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
42	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Каринское»	с. Каринское, д.1А	1,19	1,19	1,19	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,14
43	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Улитино»	д. Улитино	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
44	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Андреевское»	с. Андреевское	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
45	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №27 «Фуньково»	п. Фуньково, в/г 32	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
46	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября	1,83	1,83	1,83	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,78
47	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 (школа) «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
48	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3 «Юдино»	с. Юдино, ул. Верхняя, д.3	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
49	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4 «Перхушково»	д. Перхушково (ЦРБ №2)	0,77	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
50	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.1 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 15	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
51	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.2 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 15А	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
52	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.3 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
53	1. АО "Одинцовская	Котельная №6 «Крюково»	д. Крюково, д.24	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

	теплосеть"																							
54	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8 «Крюково»	д. Крюково, д.3	0,07	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
55	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Ликино» «Пром. парк Одинцово-1»	д. Ликино	2,34	2,34	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,29
56	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Юдино д/с»	с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
57	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Зайцево» (дет./сад)	д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
58	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Летний Отдых»	п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,51
59	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Кобяково»	д. Кобяково в/г № 15	0,29	0,28	0,28	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
60	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Центральная»	д. Чупряково	2,74	2,73	2,72	2,70	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,54
61	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1, Кубинка	г. Кубинка, Можайское шоссе	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14
62	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2, Кубинка, Колхозный пр-д	г. Кубинка, Колхозный пр-д	1,72	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,72
63	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Дубки»	п. Дубки	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
64	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Еремино»	д. Еремино	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
65	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 «Еремино»	д. Еремино	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
66	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Сосновка»	п. Сосновка	1,32	1,32	1,32	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,27
67	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №9 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
68	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №10 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная	3,02	3,02	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,15
69	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №11 «Жаворонки»	п. ВНИССОК	2,02	2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,96
70	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Новый Городок»	Кубинка-7, п. Новый Городок	5,73	5,72	5,71	5,70	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,57
71	1. АО "Одинцовская	Котельная «Шарапово»	с. Шарапово, 6А	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

	теплосеть"																						
72	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Никольское»	с. Никольское	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03
73	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Аниково»	д. Аниково	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
74	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Санаторий Герцена»	п. Санаторий Герцена	4,38	4,37	4,35	4,34	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18	4,12
75	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Гигирево»	д. Гигирево	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
76	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Новоивановское»	п. Новоивановское, ул. Калинина, д.9	7,82	7,82	8,47	8,47	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44	8,42	8,42	8,42	8,42	8,42	8,41
77	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Горки- 10»	п. Горки-10, стр.45	8,06	8,05	8,04	8,03	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	7,99	7,99	7,99	7,99	7,99	7,95	7,95	7,95	7,95	7,95	7,92
78	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Успенское»	с. Успенское	2,89	2,89	2,89	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
79	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Сосны»	п. Сосны	3,08	3,08	3,07	3,07	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,02
80	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Успенское-1»	с. Успенское, д/о Успенское	0,62	0,56	0,52	0,49	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23
81	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Покровское»	п. Дачный КГБ, стр. 17В	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
82	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ПМС-4»	п. Петелино	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54
83	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Покровский городок»	п. Покровское	0,62	0,61	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,57
84	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №7 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.2, стр.1	6,16	6,15	6,15	6,15	6,14	6,14	6,14	6,14	6,14	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,10
85	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №215 (пристроенная), д. Перхушково, д.215	с. Перхушково, д.215	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
86	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная № 15 «Голицино»	г. Голицино, Коммунистический пр., 29А	0,06	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
87	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Ястребки»	д. Ястребки	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
88	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Акулово»	д. Акулово	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
89	1. АО "Одинцовская	Котельная «ст. Кубинка-2»	г. Кубинка, ст. Кубинка- 2	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

	теплосеть"																							
90	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, стр. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
91	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная "Веденское»	с. Введенское, д. 30А	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
92	5. АО «Ресурс»	Котельная №2	п. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д.10	14,50	14,75	14,74	14,73	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71	14,66	14,66	14,66	14,66	14,66	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,61	14,57
93	6. ООО «Московский насосный завод»	г. Одинцово, ул. Транспортная, д.2	6. ООО «Московский насосный завод»	8,40	8,39	8,38	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,37	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31	8,28
94	7. ООО «Баковский завод»	Котельная ООО «Баковский завод»	г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.53	1,79	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75
95	8. ООО "Теплоинжсервис"	Котельная №2 СМУ-158	г. Одинцово, 27-й км Можайского шоссе	3,22	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,18	3,16
96	9. ООО «Теплосервис-М»	БМК «Импульс»	г. Одинцово, ул. Сколковская, д.2А	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,39	7,38
97	9. ООО «Теплосервис-М»	Котельная «Трехгорка-1»*	г. Одинцова, ул. Чистяковой, д.26	22,52	22,50	22,50	22,48	22,46	22,46	22,46	22,46	22,46	22,40	22,40	22,40	22,40	22,40	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,33	22,28
98	Котельная №1 «Энергоцентр»	г. Звенигород, мкр. Ракитня, пер. Чайковского, вл.8	12. ООО «УК Энергоцентр»	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,45
99	Котельная №2, ул. Некрасова	г. Звенигород, ул. Советская, д.12а	12. ООО «УК Энергоцентр»	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
100	Котельная №3 ДО "Гелеопарк"	г. Звенигород, ул. Лермонтова, д.1	12. ООО «УК Энергоцентр»	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
101	Котельная №4 Восточный	г. Звенигород, р-н Восточный, мкр.3, стр.16	12. ООО «УК Энергоцентр»	2,82	2,82	2,82	2,82	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,77
102	Котельная №5 Южный	г. Звенигород, мкр. Южный, вл.44	12. ООО «УК Энергоцентр»	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,23	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
103	Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»	п. Барвиха	14. ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»	6,01	6,01	6,00	6,00	5,99	5,99	5,99	5,99	5,99	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,96	5,94
104	Котельная ООО «РУШ»	д. Барвиха, Рублево-Успенское ш. д.117	16. ООО «РУШ»	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
105	Котельная «Дом отдыха Ершово»	с. Ершово	19. ЗАО Дом отдыха «Ершово»	3,58	3,58	3,57	3,57	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,51
106	Котельная «НМИЦ РК»	с. Юдино, ул. Красная, д.23	20. ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России»	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
107	Котельная КТУ-018 «Митькино»	д. Митькино ул. Заречная, д.3, стр.2	21. АО «Теплоэнергетическое предприятие»	0,93	0,93	1,45	1,45	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,38
108	Котельная КТУ-035	д. Крюково ул. Высокая д.1Б	21. АО «Теплоэнергетическое предприятие»	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
109	Котельная ООО «Геруда»	п. Заречье, ул. Каштановая, д.14, стр.1	22. ООО «Геруда»	8,78	10,10	10,69	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,68	10,64	10,64	10,64	10,64	10,64	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60	10,56
110	Котельная ООО «Интеркапстрой»	п. Заречье, ул. Тихая, 24	23. ООО "Интеркапстрой"	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
111	Котельная АО «Стройполимер»	д. Хлюпино	24. АО «Стройполимер»	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
112	Котельная ООО «КТГ-Дубки»	пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4А	25. ООО «КТГ-Дубки»	9,21	9,20	9,19	9,19	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,69	9,69	9,69	9,69	9,69	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,65	9,62
113	Котельная ОАО «121 АРЗ»	п. Старый Городок	26. ОАО «121 АРЗ»	11,05	11,05	11,04	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,03	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,97	10,94

114	Котельная «Усово»	с. Усово	31. ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
115	Котельная «Успенское 2»	с. Успенское	31. ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
116	Котельная «Петелинская птицефабрика»	п. Часцы, стр.3	32. АО «Петелинская птицефабрика»	5,94	5,92	5,91	5,90	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,77	5,77	5,77	5,77	5,77	5,73
117	ГТУ-ТЭЦ	г. Звенигород, проезд Строителей, д. 8А	33. ООО «Московская энергетическая компания»	4,17	4,52	4,84	4,84	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,78
118	Котельная пансионата «Солнечная Поляна»	д. Волково, пансионат Солнечная Поляна, 1	34. АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна»	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
119	Котельная ЖК «Высокие Жаворонки»	д. Малые Вяземы, д.53, стр.1	35. ООО «Гранель Инжиниринг»	2,12	2,12	2,12	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,07

Таблица 6 - Объем потребляемого топлива в условном выражении

№№	Наименование эксплуатирующей организации	Наименование, адрес источника тепловой энергии		Расход газа по годам (условный), тыс. т.у.т																				
				2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
1	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1	г. Одинцово, ул. Садовая, 11	13,4	13,39	13,86	13,85	13,84	13,84	13,84	13,84	13,84	13,84	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,71
2	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1а	г. Одинцово, ул. М. Жукова, 16А	5,86	5,85	5,85	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,82	5,82	5,82	5,82	5,82	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,78
3	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2	г. Одинцово, ул. Северная, 34	4,65	4,65	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	4,84	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32	8,32
4	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3	г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, 14Б	13,97	14,87	14,85	14,84	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,83	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7	14,64
5	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4	г. Одинцово, ул. Говорова, 22	53,96	49,39	49,36	49,33	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,3	49,16	49,16	49,16	49,16	49,16	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	48,9
6	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №6	г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53А	5,26	3,95	3,95	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,28
7	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №7	г. Одинцово, Можайское ш., 50а	17,22	21,89	22,14	22,12	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03	21,95	21,95	21,95	21,95	21,95	21,88
8	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8	г. Одинцово, ул. Комсомольская, 16Б	8,3	9,21	9,2	9,2	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,09
9	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8А	г. Одинцово, ул. Союзная, 7А	6,65	7,25	7,24	7,24	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,23	7,21	7,21	7,21	7,21	7,21	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	7,18
10	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Отрадное» СУГ	г. Одинцово, ул. Молодежная, 1В	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
11	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная Городской бани	г. Одинцово, Можайское ш., 8	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
12	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Университет»	г. Одинцово, ул. Новоспортивная, 3а	0,76	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
13	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №9	г. Одинцово, ул. Белорусская, 1	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,19	5,18	5,18	5,18	5,18	5,18	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,16
14	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «2-я Запрудная»	с. Немчиновка, ул. 2-я Запрудная	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
15	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «СОЦентр»	с. Ромашково	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
16	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная п. д/о «Озера»	п. д/о Озера, 1А	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
17	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ПИК-регион»	г. Одинцово, ул. Каштановая, 10, к. 1, стр.1	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23

18	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная Усово- Тупик	пос. Усово-Тупик, 11А	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
19	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Большие Вяземы»	р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17	6,52	6,51	6,5	6,49	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,34
20	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 «Большие Вяземы»	р.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17	3,94	4,59	4,58	4,58	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54	4,52	4,52	4,52	4,52	4,52	4,5
21	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3, Институт	р.п. Большие Вяземы, ул. Институт	2,78	2,78	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,77	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,72
22	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4, "Школьная"	р.п. Большие Вяземы, ул. Школьный пос.	5,15	5,14	5,13	5,13	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,12	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,04	5,04	5,04	5,04	5,04	5,01
23	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Петровское»	д. Большие Вяземы, Петровское ш. 5А	1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
24	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ГолАЗ»	д. Малые Вяземы, Петровское ш. д.1	0,99	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,95
25	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Горловка»	д. Горловка	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
26	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Голицынские ОС»	г. Голицыно, пр. Мира, 140	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
27	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Бутынь»	п. Бутынь, в/г № 34	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
28	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная школа «Гармония»	г. Голицыно, пр. Мира, д.101	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
29	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3 «Погранинститут»	г. Голицыно, Можайское ш., 75	10,99	16,10	16,09	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,08	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	15,97
30	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4 «НИИР»	г. Голицыно, Полигон НИИР	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
31	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №6 (школа)	г. Голицыно, Пролетарский пр-т, д.50	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
32	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №7	г. Голицыно, Коммунистический пр- т, д.22	0,13	0,13	0,13	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
33	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8А	г. Голицыно, Петровское ш., д.1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
34	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №9	г. Голицыно, пр. Керамиков	5,1	5,1	5,09	5,09	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03	5
35	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №11	г. Одинцово, Минское ш. 45 км, ДРСУ 19	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73

36	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №13	г. Голицыно, Банный пер., д.2	0,1	0,1	0,1	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
37	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №14	г. Голицыно, 1-й Рабочий пер.	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
38	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 ГПИ ФСБ ("Погранинститут")	г. Голицыно, Промышленный проезд, д.18, стр.7	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
39	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Петровское шоссе, д.45»	г. Голицыно, ул. Петровское шоссе, д.45	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
40	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Саввинская Слобода»	с. Саввинская Слобода, ул. Макарова	0,71	0,71	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66
41	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Лесные Поляны»	д. Иваньево, ул. Заречная	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
42	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Каринское»	с. Каринское, д.1А	1,37	1,37	1,37	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,32
43	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Улитоно»	д. Улитоно	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
44	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Андреевское»	с. Андреевское	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
45	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №27 «Фуньково»	п. Фуньково, в/г 32	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
46	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. 30 лет Октября	2,11	2,11	2,11	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,05
47	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 (школа) «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Лесная, д.20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
48	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №3 «Юдино»	с. Юдино, ул. Верхняя, д.3	0,171	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
49	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №4 «Перхушково»	д. Перхушково (ЦРБ №2)	0,89	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
50	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.1 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 15	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
51	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.2 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 15А	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
52	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №5.3 «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. Железнодорожная, 16	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
53	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №6 «Крюково»	д. Крюково, д.24	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

54	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №8 «Крюково»	д. Крюково, д.3	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
55	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Ликино» «Пром. парк Одинцово-1»	д. Ликино	2,7	2,7	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,66	2,66	2,66	2,66	2,66	2,64
56	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Юдино д/с»	с. Юдино, 1-е Успенское ш., д.14, стр.1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
57	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Зайцево» (дет./сад)	д. Зайцево, ул. Кокошкинское ш., д.3	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
58	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Летний Отдых»	п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д.3А	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,74
59	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Кобяково»	д. Кобяково в/г № 15	0,33	0,32	0,32	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
60	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Центральная»	д. Чупряково	3,16	3,15	3,14	3,12	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,93
61	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1, Кубинка	г. Кубинка, Можайское шоссе	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16
62	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2, Кубинка, Колхозный пр-д	г. Кубинка, Колхозный пр-д	1,99	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2	2	2	2	2	1,99
63	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Дубки»	п. Дубки	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
64	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №1 «Еремино»	д. Еремино	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
65	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №2 «Еремино»	д. Еремино	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
66	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Сосновка»	п. Сосновка	1,52	1,52	1,52	1,52	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,47
67	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №9 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
68	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №10 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная	3,49	3,49	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,64
69	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №11 «Жаворонки»	п. ВНИИССОК	2,33	2,33	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,26
70	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Новый Городок»	Кубинка-7, п. Новый Городок	6,61	6,6	6,59	6,58	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	6,52	6,52	6,52	6,52	6,52	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,43
71	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Шарапово»	с. Шарапово, 6А	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,38

72	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Никольское»	с. Никольское	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
73	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Аниково»	д. Аниково	0,031	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
74	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Санаторий Герцена»	п. Санаторий Герцена	5,06	5,04	5,02	5,01	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82	4,75
75	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Гигирево»	д. Гигирево	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
76	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Новоивановское»	п. Новоивановское, ул. Калинина, д.9	9,03	9,03	9,77	9,77	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76	9,74	9,74	9,74	9,74	9,74	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72	9,7
77	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Горки- 10»	п. Горки-10, стр.45	9,3	9,29	9,28	9,27	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,14
78	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Успенское»	с. Успенское	3,33	3,33	3,33	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,32	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
79	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Сосны»	п. Сосны	3,55	3,55	3,54	3,54	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,52	3,52	3,52	3,52	3,52	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,49
80	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Успенское-1»	с. Успенское, д/о Успенское	0,71	0,65	0,6	0,56	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,27
81	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Покровское»	п. Дачный КГБ, стр. 17В	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
82	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ПМС-4»	п. Петелино	0,645	0,645	0,644	0,643	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,635	0,635	0,635	0,635	0,635	0,629	0,629	0,629	0,629	0,629	0,629	0,623
83	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Покровский городок»	п. Покровское	0,71	0,7	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,66
84	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №7 «Лесной Городок»	п. Лесной городок, ул. Фасадная, д.2, стр.1	7,11	7,1	7,1	7,1	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09	7,07	7,07	7,07	7,07	7,07	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,04
85	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная №215 (пристроенная), д. Перхушково, д.215	с. Перхушково, д.215	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
86	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная № 15 «Голицино»	г. Голицыно, Коммунистический пр., 29А	0,07	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
87	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Ястребки»	д. Ястребки	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
88	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Акулово»	д. Акулово	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
89	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «ст. Кубинка-2»	г. Кубинка, ст. Кубинка- 2	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

90	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная «Жаворонки»	с. Жаворонки, ул. 7-Советская, 41, стр. 1	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
91	1. АО "Одинцовская теплосеть"	Котельная "Веденское»	с. Веденское, д. 30А	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
92	5. АО «Ресурс»	Котельная №2	п. ВНИИССОК, ул. Бородинская, д.10	16,73	17,02	17,01	17	16,98	16,98	16,98	16,98	16,98	16,92	16,92	16,92	16,92	16,92	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86	16,81
93	6. ООО «Московский насосный завод»	г. Одинцово, ул. Транспортная, д.2	6. ООО «Московский насосный завод»	9,69	9,68	9,67	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,56
94	7. ООО «Баковский завод»	Котельная ООО «Баковский завод»	г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.53	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,03	2,02
95	8. ООО "Теплоинжсервис"	Котельная №2 СМУ-158	г. Одинцово, 27-й км Можайского шоссе	3,72	3,71	3,71	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,65
96	9. ООО «Теплосервис-М»	БМК «Импульс»	г. Одинцово, ул. Сколковская, д.2А	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,54	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53	8,52
97	9. ООО «Теплосервис-М»	Котельная «Трехгорка-1»*	г. Одинцова, ул. Чистяковой, д.26	25,99	25,97	25,96	25,94	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,92	25,85	25,85	25,85	25,85	25,85	25,77	25,77	25,77	25,77	25,77	25,71
98	Котельная №1 «Энергоцентр»	г. Звенигород, мкр. Ракитня, пер. Чайковского, вл.8	12. ООО «УК Энергоцентр»	1,71	1,71	1,71	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68	1,67
99	Котельная №2, ул. Некрасова	г. Звенигород, ул. Советская, д.12а	12. ООО «УК Энергоцентр»	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68
100	Котельная №3 ДО "Гелеопарк"	г. Звенигород, ул. Лермонтова, д.1	12. ООО «УК Энергоцентр»	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74	2,73
101	Котельная №4 Восточный	г. Звенигород, р-н Восточный, мкр.3, стр.16	12. ООО «УК Энергоцентр»	3,25	3,25	3,25	3,25	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,2
102	Котельная №5 Южный	г. Звенигород, мкр. Южный, вл.44	12. ООО «УК Энергоцентр»	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
103	Котельная ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»	п. Барвиха	14. ФГБУ «Клинический санаторий «Барвиха»	6,93	6,93	6,92	6,92	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,91	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88	6,86
104	Котельная ООО «РУШ»	д. Барвиха, Рублево-Успенское ш. д.117	16. ООО «РУШ»	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
105	Котельная «Дом отдыха Ершово»	с. Ершово	19. ЗАО Дом отдыха «Ершово»	4,13	4,13	4,12	4,12	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,09	4,09	4,09	4,09	4,09	4,07	4,07	4,07	4,07	4,07	4,05
106	Котельная «НМИЦ РК»	с. Юдино, ул. Красная, д.23	20. ЛРКЦ «Юдино» - филиал ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России»	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
107	Котельная КТУ-018 «Митькино»	д. Митькино ул. Заречная, д.3, стр.2	21. АО «Теплоэнергетическое предприятие»	1,07	1,07	1,67	1,67	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,59
108	Котельная КТУ-035	д. Крюково ул. Высокая д.1Б	21. АО «Теплоэнергетическое предприятие»	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
109	Котельная ООО «Геруда»	п. Заречье, ул. Каштановая, д.14, стр.1	22. ООО «Геруда»	10,13	11,66	12,34	12,33	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,28	12,28	12,28	12,28	12,28	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,23	12,19
110	Котельная ООО «Интеркапстрой»	п. Заречье, ул. Тихая, 24	23. ООО "Интеркапстрой"	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,61	3,61	3,61	3,61	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
111	Котельная АО «Стройполимер»	д. Хлюпино	24. АО «Стройполимер»	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
112	Котельная ООО «КТТ-Дубки»	пос. ВНИИССОК, ул. Рябиновая, стр.4А	25. ООО «КТТ-Дубки»	10,63	10,62	10,61	10,6	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,18	11,18	11,18	11,18	11,18	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,1
113	Котельная ОАО «121 АРЗ»	п. Старый Городок	26. ОАО «121 АРЗ»	12,75	12,75	12,74	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,73	12,69	12,69	12,69	12,69	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,66	12,63

114	Котельная «Усово»	с. Усово	31. ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
115	Котельная «Успенское 2»	с. Успенское	31. ФГАУ «ОК «Рублево-Успенский»	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
116	Котельная «Петелинская птицефабрика»	п. Часцы, стр.3	32. АО «Петелинская птицефабрика»	6,85	6,83	6,82	6,81	6,79	6,79	6,79	6,79	6,79	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66	6,61
117	ГТУ-ТЭЦ	г. Звенигород, проезд Строителей, д. 8А	33. ООО «Московская энергетическая компания»	4,81	5,22	5,58	5,58	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57	5,56	5,56	5,56	5,56	5,56	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54	5,52
118	Котельная пансионата «Солнечная Поляна»	д. Волково, пансионат Солнечная Поляна, 1	34. АО «Пансионат с лечением Солнечная поляна»	1,32	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
119	Котельная ЖК «Высокие Жаворонки»	д. Малые Вяземы, д.53, стр.1	35. ООО «Гранель Инжиниринг»	2,45	2,45	2,45	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,44	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,39